



НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА «СИЛИКАТ»

Тывинского государственного университета

(Содержательство в документе и работа по обследованию технического состояния зданий и сооружений изданы в Приложении ЕНЦСРисст №1430-2010-1701010776-129 от 17.12.2010г.

667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, тел. 8(39422)3-53-67, сот. тел. 8-961-092-7374, E-mail: saaya-buyan@yandex.ru

АКТ

проверки соответствия конструкции пандуса к нормативным требованиям

Представленный пандус имеет следующие геометрические параметры:

- высота – 1 м;
- длина – 6 м;
- длина подъема – 5 м;
- уклон подъема – 8%;
- высота ограждения – 0,8 м;

По результатам проверки геометрические характеристики пандуса соответствуют требованиям пункта 3.27-3.33 СНиПа 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (взамен ВСН 62-91, кроме требований к специализированным зданиям)».

Научный руководитель
научно-испытательной
лаборатории д.т.н., проф.



Кара-сал Б.К.