



НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА «СИЛИКАТ»

Тувинского государственного университета

(Свидетельство о допуске к работам по обследованию технического состояния зданий и сооружений выданный Правительством НПСР проект №П450-2010-1701010778-129 от 17.12.2010г.
667000 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, тел. 8(39422)3-53-67, сот. тел. 8-961-092-7374, E-mail: silikat-tgu@mail.ru

АКТ обследования пандуса

1. Объект – пандус для МГН.
2. Заказчик – АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права»
3. Адрес: г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 38.
4. Цель обследования – определение соответствия объекта требований норм СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

По результатам обследования, установлено следующие геометрические характеристики объекта:

- длина пандуса – 3,0 м;
- высота – 0,25 м;
- ширина – 1,2 м;
- материал пандуса – монолитный бетон класс В15;
- поручни – металлические;
- высота поручня – 0,9 м;
- поверхность подъема – керамические плитки с шероховатой поверхностью.

Пандус имеет один подъем, уклон подъема оставляет 8%, что соответствует требованиям действующих норм.

5. Заключение.

По результатам определения геометрических параметров пандуса для МГН расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 38 установлено, что объект полностью соответствует требованиям действующих норм Свода правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Обследование проводил
эксперт



Б.О. Саая